



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 151/1/47
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

комбинированного вида № 4

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 151 от "07" ноября 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 30 мин. "03" декабря 2019 г. по 11 час. 30 мин. "13" декабря 2019 г.

проведена проверка старшим инспектор отделения надзорной деятельности ОНДиПР ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Николаем Александровичем территории, зданий и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 расположенных по адресу: г. Волчанск, пр-кт Комсомольский, 5. ✓

совместно с заведующим МБДОУ ДС № 4 Шмидт Людмилой Давыдовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружные лестницы, ведущие со 2-го этажа здания детского сада.	п. 6.30 СНиП 21-01-97*; (Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.); п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009; (Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных	01.11.2020 г. 7	

		<p>лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А- Г). При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.);</p> <p>п. 1.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	
2.	<p>Пол в помещениях детского сада покрыт линолеумом показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).</p> <p style="text-align: center;">V</p>	<p>п.п.6, 7 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.;</p> <p>(п.6- Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>п.7- В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2);</p> <p>п.6.25 СНиП 21-01-97*;</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009;</p> <p>(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.11.2020 г.
3.	<p>Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений детского сада, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек (группа № 1, № 2)</p> <p style="text-align: center;">V</p>	<p>п. 6.12 СНиП 21-01-97*;</p> <p>п. 5.2.12 СП 1.13130.2009;</p> <p>(Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.);</p> <p>п. 4.6 СНиП 31-06-2009;</p> <p>(Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов);</p> <p>п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.11.2020 г.
4.	<p>В здании пищеблока отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации</p>	<p>п. 4 НПБ 110-03; прил. А. ,</p> <p>п. А.4 СП 5.13130.2009;</p> <p>(В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения не</p>	01.11.2020 г.

		зависимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; п. 1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.		
5.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; (На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта); п. 22 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.11.2020 г.	
6.	Кабельные изделия систем пожарной сигнализации и технических средств оповещения и управления эвакуацией не соответствуют типу исполнения (требуется НГ)	СП 5.13130.2009 п.13.15.3; (Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации); ГОСТ 31565-2012 табл.2; п. 46 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.11.2020 г.	
7.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; (В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1]); п.1.6, 110 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"15" 12 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ ДС № 4

Шмидт Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Арбузова Марина Сергеевна

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023